


PROFILINE AQUA PLUS



(EU) N°10/2011

48
bar+60
-15
°C

Mehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich.

Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PE mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit.

- 1 Schlauchdecke aus Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
- 2 4 Zwischenschicht aus Weich-PE, Natural, Lebensmittelqualität
- 3 Druckträger aus Polyester von hoher Festigkeit
- 5 Schlauchseele aus Polyethylen hohe Dichte, blau, Lebensmittelqualität

ANWENDUNGEN

Fördern von Trinkwasser, Lebensmitteln, Getränken

EINSATZBEREICHE

Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken- Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen Kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie

SIMULANZIEN A, B, C, D1, D2

- Fruchtsäfte
- Wein
- Spirituosen
- Milch
- Fette und Öle

NEUE BESCHEINIGUNGEN



Gemäß KTW-Leitlinie
des Umweltbundesamtes
✓ Produktgruppe
Verbandschlauch Profiline-Aqua Plus
ab NW 10 mm
(fünfschichtig, gewebeverstärkt,
außen : blau, rot oder grün)

Tricoflex SAS
Gültigkeitszeitraum
11/2017 - 11/2022



Gemäß
DVGW-Arbeitsblatt W 270
Trinkwasserschlauch
Verbandschlauch Profiline-Aqua Plus
(Mehrschichtverbundschlauch)

Tricoflex SAS
Gültigkeitszeitraum
12/2017 - 12/2022

HINWEISE VOR VERWENDUNG :

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG WIRD
EINE REINIGUNG DES SCHLAUCHS
EMPFOHLEN.

Aufdruck PROFILINE-AQUA PLUS SOFT σ inn 16 BAR KTW «A» + W270 geprüfter Trinkwasserschlauch (EU) N°10/2011 [Herstellungsjahr] [Prod. Nr]

VORTEILE

PROFILINE-AQUA PLUS ist ein Trinkwasserschlauch für die Trinkwasserversorgung und entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. «A» und dem DVGW Arbeitsblatt W270.

Bei diesen Prüfungen handelt es sich :

- bei der KTW-Empfehlung um eine Prüfung der chemischen Ablagerung im Trinkwasser, geprüft am Endprodukt.
- bei der DVGW W270-Prüfung handelt es sich um eine mikrobiologische Materialprüfung.

EINBINDUNGEN

Zugelassene Armaturen gemäß KTW/ W270 z.B. Karasto (Geka, Geka Plus).

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Chemische Beständigkeitstabelle von Schläuchen Kolonne E.

Geprüft für Trinkwasser beim Hygiene-Institut Gelsenkirchen nach KTW-Empfehlung und DVGW Arbeitsblatt W270.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 bar	Blau 50 m
10	+/- 0,5	15	+/- 0,5	2.5	87	48	16	90	155240
13	+/- 0,5	20	+/- 0,5	3.5	161	48	16	110	155249
19	+/- 0,7	27	+/- 0,7	4	254	48	16	215	155256
25	+/- 0,8	34.5	+/- 0,8	4.75	394	48	16	295	155270